


|               |   |                 |                  |
|---------------|---|-----------------|------------------|
| Berichtsdatum | 02.09.2010                              |                 |                  |
| Unternehmen   | Brandschutz Schneider                   | Kunde           | Muster GmbH      |
| Adresse       | An der Bracht 8, 98593 Floh-Seligenthal | Adresse         | Floh-Seligenthal |
| Thermograf    | Jens Schneider                          | Ansprechpartner | Hr. Mustermann   |



**Bild- und Objektparameter**

**Textkommentare**

|                         |                     |     |       |
|-------------------------|---------------------|-----|-------|
| Kameramodell            | FLIR i60            | SP1 | 114,6 |
| Bilddatum               | 21.02.2003 00:03:29 |     |       |
| Bildname                | IR_0021.jpg         |     |       |
| Emissionsgrad           | 0,95                |     |       |
| Reflektierte Temperatur | 20,0 °C             |     |       |
| Objektabstand           | 0,4 m               |     |       |

**Beschreibung**

Bedenkliche Überschreitung der Oberflächentemperatur Schmelzsicherung